

関係者様各位

2024年10月30日  
フジオーゼックス株式会社

当社静岡工場で発生した火災における復旧に関するお知らせ

2024年9月14日18時54分頃 当社静岡工場で発生した火災につきましては、近隣住民の皆様を始め、ステークホルダーの皆様にご迷惑・ご心配をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます。

既に復旧作業が完了し、平常通り工場生産稼働を再開しておりますので、お知らせいたします。

1. 発生場所 静岡県菊川市三沢 1500-50  
フジオーゼックス株式会社 静岡工場 北C工場
2. 発生日時 2024年9月14日(土)18時54分頃 北C工場内の加工設備より発火  
2024年9月15日(日)0時14分頃 消防関係当局による消火活動により鎮火
3. 復旧状況 2024年9月20日(金)から火元及び隣接ライン以外の稼働を順次再開。  
2024年10月4日(金)から火元ライン以外、全ての稼働を再開。  
他ラインの稼働シフト変更により生産量をカバーし、お客様への出荷影響はございません。
4. 推定原因 加工時の切りくず酸化による発熱で切りくず・ペーパーフィルターが発火、  
切削油へ延焼
5. 対策 切りくず受け網のペーパーフィルターの使用中止、回収した切りくずを  
切りくず台車へ即時廃棄及び空気遮断落し蓋の追加
6. お問い合わせ先 経営企画部 0537-35-5847